



OBEC DOBROMĚŘICE

Pražská 53, 440 01 Dobroměřice

V Dobroměřicích dne 12. 10. 2017

Č.j.: 841/2017/DOBR

Vyřizuje: Ing. Ivana Sihlovcová

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na ZMR „Rekonstrukce střechy – č.p. 2 v Dobroměřicích

Zadavatel obdržel tyto dotazy:

1. Ve VV, PD a TZ poskytnuté zadavatele v položce montáž krytiny není uvedeno zda zadavatel bude požadovat montáž krytiny jako jednoduché krytí, anebo složité šupinové krytí? Jde o spotřebu materiálu a pracnost montáže.

Odpověď: Zadavatel požaduje složité šupinové krytí.

2. Ve VV, PD a TZ poskytnuté zadavatelem jsou veškeré klempířské prvky požadovány z TiZn plechu. Je možné tyto klempířské prvky nahradit z Pz lakovaného plechu? Dojde tím k finančním úsporám na použitém materiálu, dále k estetickému zakomponování a celkového vzhledu s tipem uvažované krytiny a při správné volbě barvy RAL klemp. prvků a okapového systému také k estetickému zakomponování a celkového vzhledu s budoucí naplánovanou sanací vnější fasády.

Odpověď: Zadavatel požaduje dodržet VV, PD a TZ, tedy klempířské prvky v provedení TiZn plechu.

Ing. Ivana Sihlovcová
starostka obce